



国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证

证书编号: CNEx14.3458

送检单位 上海辰竹仪表有限公司  
 地址: 上海市松江区民益路201号6号楼8楼

产品名称 电涌保护器

型号规格 CZLBX-48

防爆标志 Ex ia II C T6 Ga (-40°C~+60°C)

产品标准 Q/IROL 1-2014

总装图号 CZLBX-48.0-4.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备》

记事 见附页。

本证有效期 2014年12月26日至2019年12月25日

颁发日期 2014年12月26日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)





国家防爆

防爆电气设备

# 防爆合格证(附页)

编号：CNEx14.3458

1、本证书可代表以下型号规格的产品：

CZLBX-48、CZLBX-48-3、CZLBX-48-4

2、产品防爆标志与最大使用环境温度对应关系：

防爆标志	最大使用环境温度 (°C)
Ex ia II C T4 Ga	-40~+80
Ex ia II C T5 Ga	-40~+75
Ex ia II C T6 Ga	-40~+60

3、本产品本安电气参数如下：

型号规格	Ui(V)	Ii(mA)	Pi(W)	Ci(μF)	Li(mH)
CZLBX-48、CZLBX-48-4	50	32	0.4	0	0
CZLBX-48-3	50	16	0.2	0	0

颁发日期 2014年12月26日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

