



国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: CNEx14.3457

送检单位 上海辰竹仪表有限公司
地址: 上海市松江区民益路 201 号 6 号楼 8 楼
产品名称 电涌保护器
型号规格 CZLBX-48-S
防爆标志 Ex ia II C T6 Ga (-40℃~+60℃)
产品标准 Q/IROL 1-2014
总装图号 CZLBX-48-S.0-4.3

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

记 事 见附页。

本证有效期 2014 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日

颁发日期 2014 年 12 月 26 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证(附页)

编号: CNEx14.3457

1、本证书可代表以下型号规格的产品:

CZLBX-48-S、CZLBX-48-S3

2、产品防爆标志与最大使用环境温度对应关系:

防爆标志	最大使用环境温度 (°C)
Ex ia II C T4 Ga	-40~+80
Ex ia II C T5 Ga	-40~+75
Ex ia II C T6 Ga	-40~+60

3、本产品本安电气参数如下:

型号规格	Ui(V)	Ii(mA)	Pi(W)	Ci(μF)	Li(mH)
CZLBX-48-S	50	32	0.4	0	0
CZLBX-48-S3	50	16	0.2	0	0

输出电气参数 (Uo、Io、Po、Co、Lo) 与关联设备输出电气参数 (Uo、Io、Po、Co、Lo) 相同。

颁发日期 2014 年 12 月 26 日

中心主任

王军



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564

传真: 0377-63208175

Http://www.china-ex.com